

FeZn 30x4  
50mm NAD DNOM  
ZÁKLAD. VÝKOPU

FeZn 30x4  
NA DNE VÝKOPU

FeZn 10  
PO MERACIU SVORKU SZ

FeZn D 10mm  
EP-HOP  
pod rozvádzačom RE+RS

## LEGENDA

- SR02 ODBOČOVACIA UZEMŇOVACIA SVORKA  
SR03 SPOJOVACIA UZEMŇOVACIA SVORKA  
SZ MIERACIA SVORKA  
SS SPOJOVACIA SVORKA NA VODIČ  
SK SPOJOVACIA SVORKA NA VODIČ KRIŽOVÁ  
SO PRIPOJOVACIA SVORKA VODIČA K ODKVAPU

— VODIČ AlMgSi 8 mm ULOŽENÝ NA PODPERÁCH PV21, 11, 15, 17 VO VZD. MAX. 1,0m

— PÁSOVÝ ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAČ FeZn 30x4mm

— ULOŽENÝ NA DNE ZÁKLADOVÉHO VÝKOPU




PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ INVESTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH SIETÍ.

## POZNÁMKY

DETAIL ULOŽENIA ZÁKLADOVÉHO PÁSU  
DO ZÁKLADU - UZEMNENIE  
A: DETAIL VONKAJŠIEHO ZVODU

B: DETAIL SKRYTÉHO ZVODU

DETAIL ULOŽENIA OBVODOVÉHO UZEMŇOVAČA



VYPRACOVAL: **ING. JÁN ZAHURANEC**  
ZODP. PROJEKTANT: **ING. JÁN ZAHURANEC**

INVESTOR: **OBECNÝ ÚRAD BOHDANOVCE**

STAVBA: Prístavba objektu spálne pre ZŠ S MŠ, konkrétne pre materskú školu v Bohdanovciach  
Číslo Parcelej: 265 K.Ú.: BOHDANOVCE

AKCIA: NÁVRH ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE PRÍSTAVBY MŠ

OBSAH VÝKRESU: OCHRANA PRED BLESKOM - NÁVRH LPS  
UZEMNENIE

OBEC: BOHDANOVCE  
OKRES: KOŠICE-OKOLIE  
KRAJ: KOŠICKÝ

DÁTUM: 02/2020

STUPEŇ: PSP

MIERKA: 1:100

FORMÁT: 2 x A4

Č. VÝKRESU: **E02**